ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - KONDYGNACJA 1

01 - WC damskie - 6,40 m^2
02 - WC męskie - 4,82 m^2
03 - Pom. kuchni- 4,83 m^2
04 - Antresola - 196,62 m^2
SUMA: 212,67 m^2



KN2 300 m³/h — KNklimakonwektor

jednostka zewnetrzna PUHY-EP200YSJM-A
zasilanie 3~/N/PE 400V/50Hz
Pobór mocy 17,0kW
Wymiary 1710x765x765mm
Masa: 290 kg
Głośność 57 dB (A)

wentylator wywiewny kanałowy VAM767

przewód nawiewny

przewód wywiewny

KN1 zawór nawiewny

KW1 zawór wywiewny

WA 4 szt. wentylator dachowy DAs-315 (3*380V, 1800 1/min. 0,75 kW) prod. Uniwersal

Wd 1szt. wentylator dachowy DAs9k)-160 (3*380V, 1400 1/min. 0,12 kW) prod. Uniwersal

INWESTOR:
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "WALDREX" S.C.
D. KNAP, W. BABULA
ul. COP-u 5, 39-300 Mielec

NAZWA IWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY CENTRUM ROBOTYZACJI NA DZIAŁKACH EW. GRUNTU NR 34/13, 34/16 i CZĘŚCI DZIAŁEK 35/1 I 35/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181101_1 MIELEC,
OBRĘB 3-PRZEMYSŁOWY,
ul. COP-u 5
KATEGORIA OBIEKTU XVIII

ADRES OBIEKTU:
działka nr 34/13, 34/16
MIELEC przy ul. COP-u 5 (obręb 3. Przemysłowy)

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA - wentylacja/klimatyzacja

SKALA:	1:100	NR RYS.	WENT2
DATA:	WRZESIEŃ 2016		
PROJEKTOWAŁ: – SANITARNE–	mgr inż.arch. Andrzej MAŁEK Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr S-15/99		
OPRACOWAŁ: – SANITARNE–	mgr inż. Maciej Wiącek		
SPRAWDZIŁ: – SANITARNE–	mgr inż. Bogdan Łukaszek Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr S-15/99		
	BRANŻA: SANITARNE		BUDOWLANY - ZAMIENNY